



Otorga el sello de calidad CONTEC para el producto:
It grants the quality mark CONTEC for the product:

CONDENSADORES PARA BOMBILLAS TUBULARES FLUORESCENTES Y OTRAS BOMBILLAS DE DESCARGA

Fabricado por **Distribuidora de Productos Eléctricos S.A.**, ubicada en la Calle 64 No. 92-39,
Bogotá D.C.(Colombia)

*Manufactured by **Distribuidora de Productos Eléctricos S.A.**, in Calle 64 No. 92-39, Bogotá
D.C. (Colombia)*

El derecho del uso del Sello de calidad CONTEC se otorga con el referencial:
The right to use the CONTEC Quality Mark is granted with the Audit Criteria:

NTC 2134-2 2006)

**CONDENSADORES PARA UTILIZACION EN LOS CIRCUITOS DE BOMBILLAS TUBULARES
FLUORESCENTES Y OTRAS BOMBILLAS DE DESCARGA. REQUISITOS GENERALES Y DE
SEGURIDAD.**

**CAPACITORS FOR USE IN TUBULAR FLUORESCENT AND OTHER DISCHARGE LAMP CIRCUIT.
GENERAL AND SAFETY REQUIREMENTS.**

Este sello está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por CONTEC", lo cual será verificado por CONTEC

This Mark is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por CONTEC" document, which will be verified by CONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el Sello de calidad se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.

The references authorized to hold the CONTEC Quality Mark are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado **CSC-0038-1**
Certificate

Fecha de Aprobación: 01/12/1993
Approval Date:

Fecha Última Modificación 03/06/2004
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 30/11/2011
Expiration Date:

Director Ejecutivo
Executive Director

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RES. 24777 AGO. 13 DE 2007
Renovación de la acreditación



ICONTEC
INTERNATIONAL

Distribuidora de Productos
Eléctricos S.A.

NTC 2134-2

CONDENSADORES PARA UTILIZACION EN LOS CIRCUITOS DE BOMBILLAS
TUBULARES FLUORESCENTES Y OTRAS BOMBILLAS DE DESCARGA. REQUISITOS
GENERALES Y DE SEGURIDAD.

CAPACITORS FOR USE IN TUBULAR FLUORESCENT AND OTHER DISCHARGE
LAMP CIRCUIT. GENERAL AND SAFETY REQUIREMENTS.

Anexo Certificado
Certificate

CSC-0038-1

Fecha de Aprobación:
Approval Date:

1-Dic-1993

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

30-Nov-2011
Expiration Date:

Marca Comercial	Producto	Familia (Opcional)	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DISPROEL	CONDENSADORES PARA UTILIZACION EN LOS CIRCUITOS DE BOMBILLAS TUBULARES FLUORESCENTES Y OTRAS BOMBILLAS DE DESCARGA		450 VAC, Desde 2,4 µF hasta 24,0 µF. Conexión cable ó alambre. Con resistencia de descarga. Sin fijación ó con tornillo metálico		Calle 64 No 92 - 39
DISPROEL	CONDENSADORES PARA UTILIZACION EN LOS CIRCUITOS DE BOMBILLAS TUBULARES FLUORESCENTES Y OTRAS BOMBILLAS DE DESCARGA		330 VAC, Desde 4,0 µF hasta 50,0 µF. Conexión cable ó alambre. Con resistencia de descarga. Sin fijación ó con tornillo metálico		Calle 64 No 92 - 39
DISPROEL	CONDENSADORES PARA UTILIZACION EN LOS CIRCUITOS DE BOMBILLAS TUBULARES FLUORESCENTES Y OTRAS BOMBILLAS DE DESCARGA		270 VAC, Desde 4,5 µF hasta 50,0 µF. Conexión cable ó alambre. Con resistencia de descarga. Sin fijación ó con tornillo metálico		Calle 64 No 92 - 39
DISPROEL	CONDENSADORES PARA UTILIZACION EN LOS CIRCUITOS DE BOMBILLAS TUBULARES FLUORESCENTES Y OTRAS BOMBILLAS DE DESCARGA		250 VAC, Desde 4,5 µF hasta 50,0 µF. Conexión cable ó alambre. Con resistencia de descarga. Sin fijación ó con tornillo metálico		Calle 64 No 92 - 39